

Uwaga

Na etapie wykonawstwa należy wystąpić
do PGE Dystrybucja o zwiększenie przydziału mocy
dla bud. szkoły o dodatkowe 40kW.

Samoczynne szybkie wyłączenie napięcia zasilającego
zgodnie z wymogami PN - IEC 60364 - 4 - 41

UKŁAD POŁĄCZEŃ TN-S

BRANŻA ELEKTRYCZNA	Nr rys. 4
Nazwa obiektu: Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku szkolnym	
Adres obiektu: Dziaduszyce gm. Słaboszów działka nr ewid. 561/22	
Przedmiot: SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA	
Projektował:	Data: 07.2018r.
Sprawdził:	Data: 07.2018r.