

Oznaczenia aparatów	FG1	QG1	Q2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q3
Oznaczenia zacisków									
Opis	Ochrona od przepięć kl. B+C	Rozłącznik izolacyjny	Wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy	Obwód oświetlenia nr 1	Obwód oświetlenia nr 2	Obwód nr 3	Obwód nr 4		Wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy
				Pom. 1.1-1.6; 1.9	Pom. 1.6, 1.8, 1.9	Gn. ogólne	Poj. ogrz. wody	Zmywarka z	
Moc				0,35kW	0,55kW	2,0kW	2,0kW	3,9kW	
Przekrój kabla				3 x 1,5mm2	3 x 1,5mm2	3 x 2,5mm2	3 x 2,5mm2	3 x 4mm2	
Typ kabla				YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo		

Projektował:	**Rozdzielnia główna RG**	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:	3	B		E	
				A		D	
	Lokalizacja: Dziaduszyce gm. Słaboszów **Działka nr ewidencyjny 561/22**	Data:	07.2018r.	Utworzone przez:		Nr.	1/3



Oznaczenia aparatów	Q6	Q7	Q8	Q9	Q4	Q10	Q11	Q12	Q13
Oznaczenia zacisków									
Opis	Obwód nr 6	Obwód nr 7	Obwód nr 8	Obwód nr 9	Wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy	Obwód nr 10	Obwód nr 11		
	Lodówka	AGD	AGD	Opiekacz elektr.		Płyta grzewcza	Patelnia elektr.	Kuchnia gaz. z	Kuchnia elektr.
Moc	0,6kW	2,0kW	2,0kW	2,9kW		3,6kW	8,1kW	3,1kW	7,1kW
Przekrój kabla	3 x 2,5mm2	3 x 2,5mm2	3 x 2,5mm2	3 x 2,5mm2		3 x 4mm2	5 x 2,5mm2	3 x 2,5mm2	5 x 2,5mm2
Typ kabla	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo		YDYżo	YDYżo		

Projektował:

Rozdzielnia główna RG

Lokalizacja: Dziaduszyce gm. Słaboszów
Działka nr ewidencyjny 561/22

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:	3	B		E	
		A		D	
Data:	07.2018r.	Utworzone przez:		Nr.	2/3



Oznaczenia aparatów	Q14	Q5	Q15	Q16	Q17				
Oznaczenia zacisków									
Opis	Obwód nr 14	Wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy		Obwód nr 16		Rezerwa			
	Gn. ogóln. przezn		Nagrzewnica	Wentyl. kanałowy	Went. kanał.				
Moc	2,0kW		12kW	0,35kW	0,35kW				
Przekrój kabla	3 x 2,5mm2		5 x 4mm2	3 x 1,5mm2	3 x 1,5mm2				
Typ kabla	YDYżo			YDYżo					

Projektował:	**Rozdzielnia główna RG**	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:	3	B		E	
				A		D	
	Lokalizacja: Dziaduszyce gm. Słaboszów **Działka nr ewidencyjny 561/22**	Data:	07.2018r.	Utworzone przez:		Nr.	3/3