

Zamawiający, Gmina Słaboszów na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r. , poz. 1986/ informuje o pytaniach, które wpłynęły w postępowaniu pn.:

- 1. Remont drogi gminnej „Maciejów – Giebułtów” nr 140479 w miejscowości Maciejów w km 0+000 – 0+462,**
- 2. Remont drogi gminnej „Boleszówka - Jazdowice” nr 140461 w miejscowości Jazdowice w km 0+100 – 1+073,**
- 3. Remont drogi gminnej „Rzemieżdżice - Wysiołek” nr 140488 w miejscowości Rzemieżdżice w km 0+656 – 0+964,**
- 4. Remont drogi gminnej „Rędziny Zbigalskie - Kropidło” nr 140486 w miejscowości Kropidło w km 0+000 – 0+942,**
- 5. Remont drogi gminnej „Kalina Wielka - Parcelanty” nr 140473 w miejscowości Kalina Wielka w km 0+000 – 0+700,**

i udziela odpowiedzi:

Pytanie: czy pobocza na w/w zadaniach mają być betonowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarami robót pobocza mają być betonowe, w-wa po zagęszczeniu 10cm

Słaboszów , 2019-09-10